

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, GERMANY

Kunde nr.: 20131369

Grundejerforeningen Teglgården
Jette Bargholz
Brødrehøj 4
6094 Hejls
DENMARK

ANALYSERAPPORT

Dato: 06.10.2026

Ordre
Analysenummer

2606715 Teglgården Vandforsyning - Flushprøve - Bilag F
417598 Drikkevand Danmark

Prøveindgang
Prøvetagning
Prøvetager
Udtagningssted
Prøvetagningssted
Gade
Postnummer/By
Anlægs-ID
Formål
Omfang

01.10.2026
01.10.2026 09:04
3098
Teglgården Vandforsyning - ledningsnet
Promenaden 7 - Køkken
Promenaden 7
6094 Hejls
115953
Flushprøve (Ledningsnetprøve)
Ikke oplyst

Fysisk-kemisk Parameter

Parameter	Enhed	Resultat	LOD ⁴⁾	LOQ ³⁾	Vejledende værdier	Metode
pH-værdi (feltmåling)		7,85		2,00	≥7 til ≤8,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Feltmåling)	°C	15,3		0		DIN 38404-4 : 1976-12
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmåling)	µS/cm	495		10		DIN EN 27888 : 1993-11
Turbiditet (Laboratorium)	NTU	0,13		0,05	≤1	? DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11 (C 21)
Farvetal-Pt	mg/l	1,5 (x)	1	2	≤15	DIN EN ISO 7887 : 2012-04

Sensorisk undersøgelse

Parameter	Enhed	Resultat	LOD ⁴⁾	LOQ ³⁾	Vejledende værdier	Metode
Lugt (Feltmåling)		Ingen lugt				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Smag organoleptisk (Laboratorium)		diskret				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)

Anion

Parameter	Enhed	Resultat	LOD ⁴⁾	LOQ ³⁾	Vejledende værdier	Metode
Nitrit (NO ₂)	mg/l	<0,001 (LOD) ²⁾	0,001	0,005	≤0,1	DIN EN ISO 15923-1 : 2024-12

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Side 1 af 2

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

ANALYSERAPPORT

Dato: 06.10.2026

Ordre
Analysenummer

2606715 Teglgården Vandforsyning - Flushprøve - Bilag F
417598 Drikkevand Danmark

Uorganiske sporstoffer

Parameter	Enhed	Resultat	LOD ⁴⁾	LOQ ³⁾	Vejledende værdier	Metode
Aluminium (Al)	µg/l	<3 (LOD) ²⁾	3	9	≤100	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Bly (Pb)	µg/l	0,33 (x)	0,03	0,5	≤5	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Cadmium (Cd)	µg/l	<0,02 (LOD) ²⁾	0,02	0,1	≤2	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Chrom (Cr)	µg/l	<0,3 ¹⁾		0,3	≤50	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Jern (Fe)	µg/l	14	3	10	≤200	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Kobber (Cu)	mg/l	0,006		0,003	≤0,1	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Arsen (As)	µg/l	3,12	0,03	0,4	≤5	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Nikkel (Ni)	µg/l	0,1 (x)	0,1	0,4	≤20	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Zink (Zn)	mg/l	0,009 (x)	0,003	0,009	≤0,1	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)

Gasser

Parameter	Enhed	Resultat	LOD ⁴⁾	LOQ ³⁾	Vejledende værdier	Metode
Fri oxygen (O ₂) (feltmåling)	mg/l	9,9	0,07	0,2	≥5	DIN EN ISO 5814 : 2013-02

Mikrobiologisk undersøgelse

Parameter	Enhed	Resultat	LOD ⁴⁾	LOQ ³⁾	Vejledende værdier	Metode
Kimtal ved 22°C	CFU/ml	0		0	≤200	MM0005
E. coli	CFU/100ml	0		0	≤0	MM0002
Coliforme bakterier	CFU/100ml	0		0	≤0	MM0002
Enterokokker	CFU/100ml	0		0	≤0	MM0013
Clostridium perfringens	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 14189 : 2016-11

Medmindre andet er angivet, foretages overensstemmelsesvurderingen uden at tage måleusikkerheden i betragtning efter den diskrete tilgang - enkel accept med beskyttelsesbånd = 0 i henhold til ILAC-G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity.

¹⁾ Forklaring: Tegnet "<" eller n.b. i kolonnen Resultat betyder, at det pågældende stof ikke kan kvantificeres ved den tilstødende bestemmelsesgrænse.

²⁾ Tegnet "<...(LOD)" eller n.n. i kolonnen Resultat betyder, at det pågældende stof ikke kan påvises ved den tilstødende detektionsgrænse.

³⁾ LOQ: Kvantificeringsgrænse - koncentration over hvilken en analyt kan kvantificeres.

⁴⁾ LOD: Limit of Determination - koncentration over hvilken en analyt kan detekteres.

Prøveudtagningen blev foretaget i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

De komplette prøveudtagningsdokumenter kan enten findes i bilaget til denne rapport eller fås på anmodning.

Start af testen: 01.10.2026

Afslutning af testen: 06.10.2026

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Laboratoriet er ikke ansvarligt for informationerne angivet af kunden. Kundens informationer, hvis angivet, som præsenteres i rapporten er ikke akkrediteret af laboratoriet og kan påvirke validiteten af test resultaterne. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.

AGROLAB Umwelt GmbH, Fru Anne Marie Thomsen, Tel +45 7877 5450

E-mail: crm.tommerup@agrolab.eu

Kundeservice, e-mail: crm.tommerup@agrolab.eu

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Side 2 af 2